THE DEAD SEA PRESERVATION GOVERNMENT COMPANY LTD

החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע"מ

י"א טבת תשע"ט
19 דצמבר 2018

מכרז פומבי מס' 4/18 לביצוע עבודות להקמת תחנות לשאיבת ביוב בנאת עין גדי

הבהרה

לכבוד

המשתתפים במכרז 4/18

להלן מסמך הכולל התייחסות לשאלת הבהרה שהתקבלה במשרדי החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע"מ ("**החברה**") ביחס למסמכי המכרז שבנדון. בהתאם לסעיף 15 למסמך ההזמנה, תהפוך הבהרה זו לחלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.

מסמך זה ייחשב כחלק מתנאי המכרז, ויחולו עליו כל הוראות המכרז הנוגעות למסמכי המכרז, ועל המציע לצרפו להצעתו כשהוא חתום בתחתית מסמך זה.

מס'	הפניה	הבהרה
1	נספח ה' - כתב הכמויות	הוסף סעיף מס' 1.57.01.090 "ביצוע כלונסאות בקוטר 90 ס"מ בשיטת בנטונייט בעומק עד 18 מ'. המחיר כולל את כל העבודות הנדרשות לביצוע מושלם של העבודה, כולל בטון ב-30 בדרגת חשיפה 5. פלדת זיון תשולם בנפרד". כתב כמויות עדכני מצורף להבהרה זו.
2	נספח ה' - כתב הכמויות	הוסף סעיף מס' 1.57.01.100 "ביצוע קורת ראש לכלונסאות דיפון בכל חתך. המחיר כולל את כל העבודות הנדרשות לביצוע מושלם של העבודה כולל בטון ב-30 בדרגת חשיפה 5. פלדת זיון תשולם בנפרד". כתב כמויות עדכני מצורף להבהרה זו.
3	נספח ה' - כתב הכמויות	הוסף סעיף מס' 1.57.01.110 "מוטות פלדה מצולעים רתיכים מסוג פ-W400 לזיון בטון לפי ת"י 4466/חלק3, בכול הקטרים והאורכים. כולל כיפופים וקשירת כלובי זיון לכלונסאות. כולל הובלה לאתר". כתב כמויות עדכני מצורף להבהרה זו.
4	נספח ה' - כתב הכמויות	נמחקו סעיפים מס' 1.57.01.070, 1.57.01.080. כתב כמויות עדכני מצורף להבהרה זו.
5	נספח ד' – מפרט טכני מיוחד	עודכן סעיף 01.01.17 לכלול גם בטונים יצוקים באתר. מפרט טכני עדכני מצורף להבהרה זו.
6	נספח ד' – מפרט טכני מיוחד	נוסף סעיף מס' 01.01.18 בנושא: מתקני נטרול ריחות. מפרט טכני עדכני מצורף להבהרה זו.
7	נספח ד' – מפרט טכני מיוחד	עודכנה רשימת התכניות במפרט הטכני המיוחד. מפרט טכני עדכני מצורף להבהרה זו ותכניות חשמל עם העמדה מתוקנת הועלו ל view@.

8	נספח ד' – מפרט טכני מיוחד	עודכן תוכן עניינים ומספור העמודים בהתאם להערות.
	נספח ג' – תכניות	תכניות AEE-EL-PD-14118-8101-01 ו AEE-EL-PD-14118-8102-01 נמחקו ובמקומן הועלו תכניות AEE-EL-PD-14118-8101-02 ו- AEE-EL-PD-14118-8102-02 המשקפות את ההעמדה הנכונה של תחנת שאיבה B.
9	מסמך ח' - הסכם	יובהר, כי הזוכה יידרש לחתום על אישור עריכת ביטוח מטעם קיבוץ עין גדי, בנוסף לנספח הביטוח הקיים בהסכם. אישור עריכת הביטוח מצורף כנספח להבהרה זו.

בכבוד רב,

החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע"מ

חתימת המציע: _____