



י"ג ניסן תשפ"ו

31 מרץ 2026

לכבוד

משתתפי מכרז פומבי מס' 2/26

שלום רב,

**הנדון: מכרז פומבי 2/26 לביצוע עבודות ייצור, אספקה והרכבה של קונסטרוקציית
פלדה להקמת מרכז חוויה במועצה האזורית מגילות ים המלח
מענה לשאלות הבהרה**

להלן התייחסותנו לשאלות הבהרה שהתקבלו במשרדי החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע"מ ("חל"י" ו/או "המזמינה"), ביחס למסמכי המכרז שבנדון.

הבהרות אלו יהפכו לחלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, ייחשבו כחלק מתנאיו, ויחולו עליהן כל ההוראות הנוגעות למסמכי המכרז. **על המציע לצרף מסמך הבהרות זה להצעתו, כשהוא חתום בסופו כדין, במקום המיועד לכך.**

אין באי התייחסותה של חל"י לשאלה כלשהי או לפרט כלשהו בשאלה, כדי להוות הסכמה להנחותיו של השואל, או כדי לשנות בדרך כלשהי את פרשנות תנאי המכרז.

ככל שיש במסמך זה שאלות ותשובות הנוגעות לפרשנות של הדין, אין הן באות במקום ייעוץ משפטי מוסמך, וכל המסתמך עליהן עושה זאת על אחריותו בלבד.

מס'	הפנייה	שאלה	מענה
<u>מסמך א' - הזמנה</u>			
1.	סעיף 3	עדכון ביוזמת המזמינה	<u>המועד האחרון להגשת הצעות במכרז נדחה ליום 19.4.2026 עד השעה 14:00.</u>
2.	סעיף 19	מבוקש להבהיר אלו תיאומים נדרשים עבור ביצוע עבודות הפרויקט.	על הקבלן הזוכה לתאם מראש עם כלל הגורמים הרלוונטיים, לרבות מול קבלן השלד, לצורך הטמעת אלמנטי העיגון, טרם יציקת הבטון. תיאומי התשתיות הינם באחריות מלאה של הקבלן הזוכה. לא ניתן יהיה לבצע תיקונים או התאמות לאחר ביצוע היציקה.
<u>נספח ג' - תוכניות</u>			
3.	פרופיל תעלה 60/40/2	האם ניתן לבצע גליון קר עבור פרופיל תעלה 60/40/2?	לא. כל ההוראות הנוגעות לגליון מופיעות בתוכניות.



נספח ד' – מפרט טכני			
<p>א. נערכו מספר שינויים ותיקונים במפרט הצביעה. מפרט צביעה מעודכן מצורף כנספח למענה זה ומחליף את הנוסח הקודם.</p> <p>מפרט הצביעה המעודכן כולל הוראות מדויקות בנוגע לחומרים הנדרשים עבור צביעת קונסטרוקציות הפלדה. אין דרישה להגנה מפני אש.</p> <p>ב. צביעת המרישים נכללת בהיקף עבודות הפרויקט, על פי הוראות המפרט. עלות זו תיכלל בסעיף 19.010.0060 בכתב הכמויות – מסמך ד'.</p>	<p>א. באילו חומרים נדרש להשתמש עבור צביעת קונסטרוקציות הפלדה, והאם קיימת דרישה להגנה מפני אש?</p> <p>ב. האם נדרש לצבוע את המרישים וכיצד יתומחר רכיב זה?</p>	<p>סעיף 19.08.09</p>	<p>4.</p>
<p>העבודות כוללות מערכת מלאה: אספקה והתקנת לוחות דנסגלאס או ש"ע למעטפת חיצונית, לרבות: שפכטל, פריימר, וצבע גמיש, הכל בהתאם להוראות המפרט הטכני, ולהוראות היצרן.</p>	<p>מהו היקף העבודות הנדרשות בנוגע ללוחות דנסגלאס, ואיזה סוג לוח יש לספק?</p>	<p>סעיף 19.10</p>	<p>5.</p>

חתימה וחותמת המציע